

Isili, **01/07/2026**

Prot. MVM Dis\_D3  
 (lettere e numeri da citare nella risposta)

**COMUNICAZIONE PEC**

Spettabile  
 Comune di Arbus  
[protocollo.arbus@pec.comunas.it](mailto:protocollo.arbus@pec.comunas.it)  
[protocollo@comune.arbus.it](mailto:protocollo@comune.arbus.it)

e, p.c.

Spettabile  
 Azienda Asl n. 6 MEDIO CAMPIDANO  
[protocollo@pec.aslmediocampidano.it](mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it)

**Oggetto: Interruzione fornitura energia elettrica al sollevamento idrico Località Luzziferru – Guspini in data 01/07/2026.**

Si comunica che, a causa di un guasto Enel alla linea elettrica che alimenta l'impianto di sollevamento idrico sito in Località Luzziferru nel Comune di Guspini, al servizio dell'approvvigionamento del serbatoio di Arbus e della frazione di Montevicchio, in data odierna, dalle ore 08:30 e sino alle ore 15:30, verrà interrotta l'alimentazione idrica al serbatoio del Comune in indirizzo. La fornitura alla rete idrica cittadina di Arbus e della frazione di Monte Vecchio sarà comunque garantita dall'accumulo presente nel serbatoio, fino ad esaurimento scorte.

In attesa del ripristino della fornitura elettrica da parte di E-Distribuzione, potrebbero verificarsi, pertanto, dei disservizi sull'approvvigionamento idrico alla popolazione dovuto al basso livello del serbatoio e/o alla riduzione della pressione dell'acqua.

La Società Abbanoa S.p.A. provvederà a dare comunicazione all'utenza sul sito aziendale.

Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare diffusione dell'evento alla cittadinanza interessata nei modi e nelle forme che riterrà più opportune.

Verranno altresì intrapresi tutti gli accorgimenti necessari per limitare il disservizio

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE  
 U.O. DISTRETTO 3 - SANLURI  
 IL RESPONSABILE  
 (GEOM. ALESSIO PISCI)



C\_A359 - 0000 - 1 - 2026-07-01 - 0013804